



POZNÁMKA:
PŘI MONTÁŽI DODRŽET ČSN EN 62305-3
KOVOVÉ ČÁSTI STŘECHY SPOJIT S JÍMACÍM VEDENÍM
ZEMNÍ PÁSEK ULOŽIT POD ZÁKLADY
CELKOVÝ ZEMNÍ ODPOR R < 10 OHMŮ

NÁZEV AKCE					
TECHNICKÉ ZÁZEMÍ					
NOHEJBAL STRAKONICE					
AUTOR		ING. JOSEF BALOŮŠEK, ING. LUKÁŠ POJAR			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ING. JOSEF BALOŮŠEK			
SPOLUPRÁCE		ING. JOSEF BALOŮŠEK			
ČÍSLO ZAKÁZKY		160811			
STUPEŇ		DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÝ SOUHLAS			
OBJEKT (SO), PROVOZNÍ SOUBOR (PS)		01			
DÍL		D. VÝKRESOVÁ ČÁST			
DÍLČÍ ČLENĚNÍ		D.1.1. – BLESKOSVOD			
NÁZEV VÝKRESU					
DATUM ODEVZDÁNÍ		7/2020		MĚŘÍTKO	ČÍSLO PARÉ
DATUM TISKU		7/2020			
ČÍSLO VÝKRESU					
DSP	01	D.		R00	
stupeň	SO/PS	kod profese	číslo vykresu	revize	

INVESTOR	
MĚSTO STRAKONICE	
Velké náměstí 2	
386 01 STRAKONICE	
IČ: 00251810	
DIČ: CZ00251810	
GENERÁLNÍ DODAVATEL STAVBY	
DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	
BLACKBACK s.r.o.	
U Hřiště 265, Katovice 387 11	
Podkovářská 800/6, Praha 9	
IČ:24763071, DIČ:CZ24763071	
www.blackback.cz	
PROJEKTANT ČÁSTI	
BLACKBACK s.r.o.	
±0,000=místní výškový	
systém	
výškový systém BpV	
souř. systém JTSK	

