

# VYJÁDŘENÍ – KONZULTAČNÍ ZÁPIS

k návrhu způsobu obnovy


## OBNOVA KAPLIČKY SV. PETRA NA PODSKALÍ, STRAKONICE parc. č. 292/1 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice

při poskytnutí podpory z Dotačního programu Jihočeského kraje Kulturního dědictví 2021, Opatření č. II. – OBNOVA DROBNÉ SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURY

**Obnova výše uvedeného objektu spočívá:**

- oprava všech omítek – stávající vnější i vnitřní omítky budou otlučeny ze 100 % (jedná se o nesoudržné a nevhodné omítky), dále bude provedeno vyčištění spár stávajícího zdiva, následně proběhne oprava omítek v rozsahu otlučených omítek s finální vnější minerální tenkovrstvou omítkou (trasové vápno, ostrý písek),
- provedení vnějšího i vnitřního sol-silikátového nátěru v předloženém barevném odstínu (lomená bílá),
- výměna dožilé střešní krytiny a položení nové keramické krytiny typu bobrovka v odstínu cihlově červená včetně výměny laťování,
- osazení nového kovaného křížku – nátěr kovářskou černí,
- doplnění dveří, které budou provedeny jako zámečnická konstrukce – imitace původních laťkových dveří, se zasklením jejich horní třetiny bezpečnostním sklem (ochrana před vandalismem),
- umístění vnitřní výzdoby kapličky – osazení sošky sv. Petra,
- stabilizace - podezdění základového zdiva kapličky,
- provedení nové cihelné dlažby uvnitř kapličky a provedení okapového chodníku dlážděného z valounové dlažby včetně dořešení vhodnějšího přístupu k objektu pomocí terénní rampy z ocelových profilů,
- návrh obnovy kapličky sv. Petra na Podskalí ve Strakonicích je navržen s použitím tradičních materiálů, technologií a řemeslných postupů. Stavba není NKP. Návrh vychází z projektové dokumentace z 01/2021.

za vlastníka:

  
.....  
Ing. Oldřich Švehla

**MĚSTO<sup>23</sup>**  
**Strakonice**

Strakonice, 18. 1. 2021

Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice  
IČ: 002 51 810


datum, podpis, razítko

**OBNOVA KAPLIČKY SV. PETRA NA PODSKALÍ, STRAKONICE**  
**parc. č. 292/1 v k.ú. Strakonice, obec Strakonice**

**Vyjádření pracovníka příslušného orgánu státní památkové péče:**

Svým podpisem stvrzuji,

- že návrh způsobu obnovy výše jmenovaného objektu byl s námi zkonzultován před zahájením prací,
- že obnova výše jmenovaného objektu je navržena šetrným konzervačním způsobem,
- že v návrhu obnovy výše jmenovaného objektu je uvažováno použití tradičních materiálů, technologií a řemeslných postupů,
- že obnova výše jmenovaného objektu bude prováděna takovým způsobem, aby nemohla být poškozena malířská výzdoba případně dochovaná pod současnými nátěrovými vrstvami.

  
.....  
Ing. Eva Rychtářová  
Městský úřad Strakonice

18. 1. 2021  
datum, podpis, razítko  
